

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Kőszeg

Tűzvédelmi Szabályzat

2023.

A Szabályzatot készítette: Virág Tibor tűzvédelmi főelőadó – OKJ 53 861 10
Elérhetőség: 9730 Kőszeg Gyöp u. 2. – 70/5215661 – viragtibi@outlook.com
Bizonyítvány sorozatjel: CXB C – sorszám: 316500 – törzslap száma: 101573/32/2015
A kiállítás időpontja: 2015. 10. 12. – Kiállító intézmény neve: OKTÁV Továbbképző Központ ZRt. Esztergom Kertváros

Virág Tibor

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	1
Általános rendelkezések, a szabályzat hatálya	2
Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai, kötelezettségei	3
A tűzvédelmi szervezet	6
Építményekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok	7
Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok	15
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	18
Tűzvédelmi oktatás	19
Munkavállalók tűzjelzéssel, oltással, mentéssel kapcsolatos feladatai	20
Létesítményi tűzoltóság	21
Kiürítésszámítás Európa-ház	22
Kiürítésszámítás Festetics Palota	24
Kiürítésszámítás Zsinagóga	26
Kiürítésszámítás Szemző-ház	27
Kiürítésszámítás Zwinger	28
A maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat	31
Bérbeadás	31
Záró rendelkezések	32
Tűzriadó terv Európa Ház	33
Tűzriadó terv Festetics Palota	35
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye	37
Megbízólevél tűzvédelmi megbízott részére	39
A szabályzat változásai	40
Tűzvédelmi felülvizsgálatok	41

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

Jelen szabályozás célja, hogy megvalósítsa az 1996. évi XXXI. törvény előírásait, az 54/2014. (XII.5) BM rendeletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről előírásaiban foglaltakat, valamint hogy rögzítse a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (továbbiakban Intézmény) belső tűzvédelmi rendjét, a tűzvédelemmel kapcsolatos követelményeket, a vezetők és alkalmazottak jogait és kötelezettségeit, valamint az eljárási szabályokat.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban TVSZ) munkáltatói utasításnak minősül, megszegése munkajogi következményekkel jár. Amennyiben az TVSZ-ben előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy az alkalmazottal szemben a munkáltató munkajogi kártérítési, polgári jogi kártérítési, szabálysértési, valamint büntetőjogi felelősségre vonást is kezdeményezhet az eljáróhatóság, vagy más szerv (személy) előtt.

A SZABÁLYZAT TERÜLETI HATÁLYA

A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály beosztásra való tekintet nélkül kötelező érvényű és hatálya kiterjed:

- az Intézmény saját tulajdonú, bérelt és általa üzemeltetett épületeire, helyiségeire, gépjárműveire, valamint az ezekben folytatott mindennemű tevékenységre
 - Európa-ház
 - Zwinger
 - Sgraffitós-ház
 - Szemző-ház
 - Festetics Palota
 - Zsinagóga
- az Intézmény személyi állományára, továbbá az Intézmény által foglalkoztatott minden személyre, foglalkoztatási formától függetlenül
- az Intézmény területén ideiglenesen tartózkodókra, vendégekre, látogatókra, bérlőkre
- az Intézmény területén bármely más céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást végző, ellenőrző cégre, vagy ezek alkalmazásában álló személyekre
- az Intézmény oktatóira, hallgatóira

A TVSZ az Intézmény teljes működésére és területeire vonatkozóan szabályozza a tűz elleni védekezés, a tűz esetén történő oltási, mentési feladatokat, a tűzveszélyes tevékenységek végzését az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és szabványossági előírásoknak megfelelően.

A SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2023. április 21. napján lép hatályba és visszavonásig kell alkalmazni.

Amennyiben az Intézmény területén a tűzvédelmet érintő, jelen szabályzatban szabályozott változás következik be, úgy a szabályzatot a kiadójának 15 napon belül felül kell vizsgálnia, vagy vizsgáltatnia és szükség esetén a szabályzatot módosítani kell. Változáskövetés a szabályzat mellékletében.

A SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE

A szabályzatot minden munkavállalóval munkába állás előtt meg kell ismertetni, oktatni kell. Évente egy alkalommal a munkavállalók részére ismétlődő oktatást kell tartani a szabályzat anyagából, melynek megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az oktatott személyekkel alá kell íratni.

A szabályzat módosítása esetén 30 napon belül tűzvédelmi oktatás keretében a változásokat minden dolgozóval ismertetni kell.

Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

A TŰZVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

A tűz elleni védekezés az Intézmény területén az Intézet vezetőjének (főigazgató) irányításával valósul meg. Meghatározza az Intézményen belül a tűzvédelmi feladatokat, kijelöli a feladatok végrehajtásához szükséges személyeket, biztosítja az ezekhez szükséges anyagi forrásokat.

A FŐIGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI

Felelős az irányítása alá tartozó Intézményi tulajdonban lévő anyagok, eszközök, épületek, berendezések és felszerelések kezeléséért azok állapotának megóvásáért.

Fentiek értelmében felelős az Intézményi tulajdon védelméért, a tűzvédelmi biztonság megteremtéséért és biztosításáért.

- Meghatározza az Intézmény tűzvédelmi szervezetét.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások, szabályok betartásának feltételeit.
- Felelős a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáért, a benne foglaltak betartásáért. Felelős a tűzvédelmi szervezet felállításáért, működtetéséért.
- Évente tűzvédelmi szemlét tart az Intézmény területén. A szemle értékelésekor feltárt hiányosságok megszüntetésére felelősöket, határidőket jelöl ki.
- E kötelezettségét a tűzvédelmi jogkörök átruházásával is gyakorolhatja.
- Biztosítja a hatósági ellenőrzések feltételeit, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik.
- Köteles biztosítani az Intézmény tűzvédelmének működéséhez a személyi, szervezeti feltételeket, képzéseket, továbbképzéseket.
- Felelős az Intézményben dolgozó minden alkalmazott tűzvédelmi képzéséért, képezések meglétéért, ellenőrzéséért.
- Írásos megbízásokat köteles kiadni az egyes tűzvédelmi feladatkörök betöltésére, amely jogköröket a munkaköri leírásban rögzít.
- Köteles minden bevezetendő tűzvédelmi eljárást, szervezeti változást ellenőrizni, megfelelőség esetén jóváhagyni. Hiányosság észlelésekor intézkedni annak megszüntetésére.
- Kidolgozza az Intézmény éves tűzvédelmi vonatkozású költségvetését, és azt jóváhagyatja a belső eljárásoknak megfelelően.
- Köteles biztosítani a gazdasági erőforrásokat a tűzvédelmi előírások betartásához.
- Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal. Az Intézményben történő tűzvédelmet érintő változásokról a megfelelő időben tájékoztatja az illetékes Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget.
- Gondoskodik az Intézmény műszaki dokumentációinak napra készen tartásáról.
- Gondoskodik a berendezések tűzvédelmi szempontú átvételéről, intézkedik a hiányok pótlására. Tűzvédelmi hiányosságok esetén a berendezést nem szabad átvenni, üzembe helyezni.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységek végzésének feltételeit meghatározza, a végrehajtását engedélyezi, ellenőrzi, vagy ellenőrizteti.
- Tűzvédelmi feladatait – részben, vagy egészben – megbízás alapján a tűzvédelmi megbízottra ruházhatja át.

A TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT TŰZVÉDELMI FELADATAI

- A főigazgató megbízása alapján ellátja a ráruházott tűzvédelmi feladatokat.
- Felelős az irányítása alá tartozó Intézményi tulajdonban lévő anyagok, eszközök, épületek, berendezések és felszerelések kezeléséért, azok állapotának megóvásáért.
- Fentiek értelmében felelős az intézményi és személyi tulajdon védelméért, a tűzvédelmi biztonság megteremtéséért és biztosításáért.
- Felelős vezetővel történő egyeztetést követően saját hatáskörben intézkedik:
 - Elrendeli az új belépő dolgozóknak a munkába állást megelőzően történő elméleti és gyakorlati, továbbá az alkalmazottaknak éves ismétlődő oktatását.
 - Megnevezi azt a személyt, aki az oktatásokat végzi képzések megkezdésekor a hallgatók tűzvédelmi oktatásáról gondoskodik.
 - Szükség szerint elrendeli a készenléti szolgálatot.
 - Köteles személyesen részt venni a főigazgató által szervezett tűzvédelmi szemléken.
 - Tűzvédelmi kérdésekben való állásfoglalás előtt köteles egyeztetni a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezettel és a főigazgatóval.
 - Felelős az irányítása alá tartozó, tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyek tűzvédelmi munkájának ellenőrzéséért, irányításáért.
- Elősegíti az Intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását.
- Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség esetén javaslatokat tesznek a felelősségre vonásra.
- Részt vesz az Intézmény területén az illetékes szervek által tartott szemléken, ellenőrzéseken.
- Szervezi az Intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatását és a szakvizsgára kötelezettek felkészítését.
- Véleményezi, illetve véleményeztetni az Intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
- Beruházások, fejlesztések előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Gondoskodik az Intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések és eszközök üzemképességének fenntartásáról, felülvizsgálatuk és karbantartásuk végzéséről.
- Az Intézmény területén keletkezett minden tüzesetet azonnal jelent a tűzvédelmi hatóságnak és a főigazgatónak.

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ VÁLLALKOZÁS FELADATAI

A 9/2015. (III.25.) BM rendelet szerint az Intézmény jelenleg nem kötelezett meghatározott végzettségű személyt meghatározott óraszámokban foglalkoztatni. A tűzvédelmi feladatokat 2017. január 1-től szerződéses jogviszonyban Virág Tibor egyéni vállalkozó, tűzvédelmi főelőadó látja el.

- Tűzvédelmi szemle megtartása, hiányosságok feltárása, javaslat azok kijavítására, melyről feljegyzést, illetve jegyzőkönyvet készít, amit a tűzvédelmi megbízottnak átad.
- Tűzvédelmi oktatások megtartása. A dolgozók előzetes és évenkénti ismétlődő oktatásának, továbbképzések megtartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak alapján.
- Indokolt esetben soron kívüli oktatás megtartása.
- Az oktatások megtörténtét oktatási naplóban rögzíti és azt az oktatott személlyel aláírattja. A naplót a tűzvédelmi megbízottnak átadja.
- Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv elkészítése, szükség szerinti módosítása és kiegészítése.
- Tűzvédelmi szakvizsgáztatás és továbbképzések megszervezése.
- Az Intézmény érdekeinek képviselője a tűzvédelmi hatóságnál, részvétel a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, szükség esetén előtte szemle megtartása.
- Igény esetén tűzvédelmi szaktanácsadás.
- Az időszakonként ismétlődő tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, javaslattétel a feltárt hiányosságok pótlására, a hibák kijavítására.

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

A munkavállalókat törvény kötelezi, hogy munkakörükkel kapcsolatos és az általános érvényű tűzvédelmi jogszabályokat, utasításokat és előírásokat megismerjék és betartsák. Ennek megfelelően kötelesek:

- Tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat a főigazgató, vagy a tűzvédelmi megbízott tudomására hozni.
- Tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen részt venni, szükség esetén szakvizsgát tenni.
- A tűz megelőzésében, az észlelt tűz jelzésében és tűzoltásban életkoruk, egészségi és fizikai állapotuknak megfelelően közreműködni.
- A munkaterületük elhagyásakor, a tevékenységük befejezésekor a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a hiányosságokat megszüntetni, vagy a főigazgató, illetve a tűzvédelmi megbízott tudomására hozni, valamint a rájuk bízott áramtalanításokat és gázlezárasokat elvégezni.
- A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen megjelenni.
- Munkavégzésük során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási előírásokat, tilalmat betartani.
- A rendelkezésükre bocsátott gépeket, eszközöket, berendezéseket a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetés-szerűen használni.
- Amennyiben tűz-vagy robbanásveszélyt észlelnek, azt megszüntetni, ha erre nem képesek, haladéktalanul jelenteni a főigazgatónak, vagy a tűzvédelmi megbízottnak.
- Az alkalomszerű tűz-és robbanásveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni és azt a munkavégzés során maguknál tartani, az abban foglalt előírásokat maradéktalanul betartani.
- Munkahelyükön az anyagárolásra vonatkozó előírásokat betartani, közlekedési útvonalakat, ajtókat, tűzvédelmi főkapcsolót, tűzoltó készüléket, gázlezárasokat, szabadon, könnyen hozzáférhetően tartani.
- A kiürítési utakat és ajtókat teljes szélességükben folyamatosan szabadon tartani.
- Minden dolgozó, aki tüzet észlel, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon vagy a helyben szokásos módon a területileg illetékes tűzoltóságot a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon, valamint a főigazgatót, tűzvédelmi megbízottat értesíteni.
- Megismerni a szabályzatban (illetve a szabályzat kivonatában) foglaltakat és azokat betartani.
- Végrehajtani a főigazgatónak, illetve a tűzvédelmi megbízottnak a tűzvédelmi előírások végrehajtására irányuló intézkedéseit.
- Minden dolgozó kötelessége az Intézményen levő tűzoltó készülékek, felszerelések, tűzvédelmi főkapcsoló, gázlezáras, és egyéb tűzvédelmi felszerelés helyének, illetve kezelésének, használatának a megismerése.

AZ INTÉZMÉNYBEN SZAKIPARI, KARBANTARTÁSI MUNKÁT VÉGZŐ IDEGEN VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS DOLGOZÓINAK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásakor tájékoztatást kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkahely közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.
- A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, amennyiben tűzveszélyes munkavégzés történik, szerződésben rögzíteni kell.
- A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és ezt a szerződésben rögzíteni kell.

Tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok

TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA

A tűzvédelmi szervezet feladata a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban előírt feladatok tervezett, szervezett, elvégzése, magatartási szabályok betartatása, ennek érdekében a megbízható nyilvántartási, ellenőrzési rendszer működtetése, oktatások megszervezése, felülvizsgálatok, karbantartások időbeni végrehajtása, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok megőrzése, a tűzvédelmi megelőző tevékenység folyamatos és megfelelő fenntartása. Felkészülés az esetleges tüzesetekre, a Tűzriadó Tervekben szereplő feladatok megfelelő ismerete, gyakorlása, végrehajtása. A tűzvédelmi szervezet működésének elsődleges célja az életvédelem, továbbá az anyagi javak megóvása.

TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Vezetőség:

- főigazgató
 - tűzvédelmi megbízott
 - tűzvédelmi főelőadó / vállalkozás
-
- munkavállalók

TŰZVÉDELMI SZERVEZET MŰKÖDÉSI-ÉS IRÁNYÍTÁSI ELVE

A főigazgató a tűzvédelmi szervezet legmagasabb szintű irányítója és kontrollálója, biztosítja a tűzvédelmi feladatokhoz (karbantartások, fejlesztések, oktatások stb.), felelős a tűzvédelmi szervezet kialakításáért, tevékenységéért és fejlesztéséért, gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső személy (tűzvédelmi főelőadó) bevonásáról a szakmai folyamatokba. Visszaellenőrzi, - vagy a tűzvédelmi megbízotton keresztül visszaellenőrizteti - a feladatok határidőre történő megvalósulását. A tűzvédelmi főelőadó a hatályos jogszabályok alapján, javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet bármely tagja felé a hiányosságok megszüntetésére. A főigazgató a tűzvédelmi főelőadó által kijelölt feladatokat végrehajtja, illetve végrehajtatja.

A tűzvédelmi szervezet vezetőségének kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- Tűzvédelemre vonatkozó pénzügyi keretek elosztása és felhasználásának ellenőrzése.
- Fejlesztési feladatok megvalósítása során a tűzvédelmi érdekek érvényesülése.
- Jelentős mértékű káreset, rendkívüli esemény (tűz, robbanás) vizsgálata, értékelése.
- Az intézmény egészét érintő tűzvédelmi kérdések, engedélyezések, procedúrák, szabvány alóli felmentések, eltérések véleményezése, döntések meghozatala, módosítások kezdeményezése.
- Tűzvédelmi feladatok végrehajtásának irányelveinek megtárgyalása.
- Az Intézmény tűzvédelmének értékelése, a következő év feladatainak meghatározása.
- Nyilatkozattétel, adatszolgáltatás a hatóságok, a média, vagy magánszemélyek részére.
- Jelentős esemény, beruházás, az Intézmény egészét érintő tűzvédelmi változás esetén össze kell hívni az ülést.
- Az ülést a főigazgató hívja össze.
- Az üléseken született döntéseket minden tagnak saját hatáskörében kötelessége végrehajtani.

Építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások

ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Általános előírások

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Dohányzás, nyílt láng használata

Az Intézet épületeiben tilos a dohányzás. Nyílt láng használata a helyiségekben kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján engedélyezett.

Az Intézet létesítményeinek külső területein a dohányzás a kijelölt helyeken engedélyezett. A dohányzóhelyeken nem éghető anyagú hamutartókat kell kihelyezni melyeket rendszeresen – rendezvények után minden esetben – ki kell üríteni. Az egyéb éghető hulladékok (papír zsebkendő, műanyag poharak, stb.) számára külön szeméttárolót kell kihelyezni.

A kijelölt dohányzóhelyek környezetét tisztán, hulladékoktól, falevelektől mentesen kell tartani.

Szellőztetés, hő- és füstelvezetés

Az Intézet létesítményeinek helyiségeiben hő- és füstelvezető rendszer sehol sem került kiépítésre. A természetes légutánpótlást, nyílászárókon keresztül lehet biztosítani.

Azokat az ajtókat, ablakokat, amelyek a keletkezett füst elvezetésében, a menekülési utak füstmentesítésében szerepet játszhatnak, (pl. folyosók, lépcsőházak, közlekedők ablakai) állandóan megközelíthetően kell tartani (tilos eltorlaszolni) és nyithatóságukat folyamatosan biztosítani kell.

Tüzelő- és fűtőberendezések

Az Intézet létesítményeiben gázkazánok üzemelnek elkülönített kazánhelyiségekben.

A kazánokat és a füstelvezető rendszert rendszeresen karban kell tartani a biztonságos működés érdekében. Ellenőrzés évente, műszaki felülvizsgálat 4 évente.

A Zsinagóga épületében villamos árammal működő fali fűtőtestek üzemelnek. A fűtőtestek letakarása tilos!

A létesítmények helyiségeiben a központi fűtésen kívül, kiegészítő fűtésként, csak olyan engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni, mely a rendeltetés szerű működése során tüzet, az ott tartózkodó személyeknek égési sérülést nem okoz és a helyiségből oxigént nem von el.

Csatornahálózat

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtási veszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A létesítmények villamos hálózatát központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A szakaszkapcsolókat jelölni kell. A kapcsoló szekrényekben a vonalas kapcsolási rajzot el kell helyezni.

Villamos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett személy végezheti. Csak gyárilag gyártott szabványos biztosítékokat szabad használni. Tilos a biztosítékokat áthidalni, talpalni, patkolni.

A villamos berendezéseket rendszeresen tisztítani kell az olyan szennyeződésektől, amelyek a berendezések hőátadási viszonyait károsan befolyásolják, amelyek öngyulladást okozhatnak.

Villamos fűtőtesteket, rezsókat, kávéfőzőket csak felügyelet mellett, nem éghető alátétre helyezve, valamint jelzőlámpás dugaszoló aljzatról szabad üzemeltetni. Munkaidő befejezésekor ezeket a készülékeket áramtalanítani kell.

A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A villamos készülékek vezetőkeit és a dugaszoló aljzatokat minden használat előtt ellenőrizni kell. Ha zárlatra utaló jelet észlelünk, a készüléket azonnal le kell választani a hálózatról és javításáról haladéktalanul intézkedni kell.

A villamos berendezésekre a jogszabályokban előírt gyakorisággal el kell végezteni az érintésvédelmi, valamint a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. (3-6 év)

Villamos hő-fejlesztő készülékek csak a konyhákban használhatók, és csak szabványos berendezés alkalmazható.

A készüléket nem éghető anyagú alátétre kell helyezni.

A készülék közeléből 0,5 m távolságra az éghető anyagokat el kell távolítani.

A készüléket a használat ideje alatt felügyelet nélkül hagyni tilos!

A készüléknek üzemelést jelző lámpával kell rendelkeznie, ellenkező esetben csak kontrollámpás dugaszoló aljzatról működtethető.

A helyiség elhagyása előtt, a használónak meg kell győződnie a villamos hőfejlesztő-berendezés kikapcsolt állapotáról.

Hordozható készülékek csatlakozó vezetőke legalább 1,5 m legyen, egy darabból álljon, - toldás, vagy elágazás nélkül - és ne legyen hosszabb 5 méternél.

Házilag készített villamos berendezések, vezetéktoldások, és egyéb, a szabványoknak nem megfelelő kivitelű villamos szerelések alkalmazása szigorúan tilos.

Tűzoltó készülékek

Az Intézet létesítményeiben legalább a következő tűzoltó készülékeket kell elhelyezni:

épület megnevezése	a tűzoltó készülékek legkisebb		készülék típusa	ajánlott, de nem kötelező készülék
	teljesítménye	száma		
Európa-ház				
tetőtér, kazánhelyiség	21 A	113 B	1 db	ABC / por
emelet, folyosó	21 A	113 B	1 db	ABC / por CO ₂ -oltó, szerverhez
földszint, iroda előtér	21 A	113 B	1 db	ABC / por
Zwinger				
pince, kazánhelyiség	21 A	113 B	1 db	ABC / por
földszint	13 A	89 B	1 db	ABC / por
emelet	13 A	89 B	1 db	ABC / por
Sgraffitós-ház				
emelet, könyvtár	21 A	113 B	1 db	ABC / por
tetőtér	21 A	113 B	1 db	ABC / por CO ₂ -oltó, szerverhez
Szemző-ház				
pince, kazán	21 A	113 B	1 db	ABC / por CO ₂ -oltó, szerverhez
földszint, konyha	21 A	113 B	1 db	ABC / por
Zsinagóga				
földszint, szentély	21 A	113 B	1 db	ABC / por
emelet, karzat	13 A	89 B	1 db	ABC / por
keleti rabbiház, pénztár	13 A	89 B	1 db	ABC / por
nyugati rabbiház, kiállítóterem	13 A	89 B	1 db	ABC / por
Festetics Palota				
bal pince	21 A	113 B	1 db	ABC / por
jobb pince	21 A	113 B	1 db	ABC / por
várarok felőli pince	21 A	113 B	1 db	ABC / por
földszint	34 A	183 B	1 db	ABC / por
emelet	34 A	183 B	1 db	ABC / por CO ₂ -oltó, szerverhez

A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékeket negyedévente a tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni.

- a helyén van-e
- könnyen megközelíthető-e, használata nem ütközik akadályba
- mutatója a zöld mezőben van-e
- palástja, szerelvényei épek-e
- az ellenőrző címkék megvannak-e rajta

Az ellenőrzés eredményét a tűzoltókészülék-karbantartó által kiállított nyilvántartáson kell dokumentálni. Hiányosság esetén értesíteni kell a karbantartót. (Fifiprotect Kft.)

Évente tűzoltókészülék-karbantartóval a készülékeket karban kell tartani és hitelesítő matricával kell ellátni. A készülékeket 5, 10 és 15 éves korukban közép, illetve teljes körű karbantartásra javító műhelybe kell elszállítani.

Tűzcsapok

Az Intézet épületeiben fali tűzcsapok nincsenek telepítve. Az épületek védelmére a közterületi tűzcsaphálózat szolgál.

Beépített tűzjelző berendezések

Az Intézet épületei közül az Európa-házban és a Festetics Palotában a tűz érzékelése és jelzése közvetlenül a tűzjelző központon keresztül történik, vagy az épületben elhelyezett kézi jeladókkal.

Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

A berendezés – közte a tűz- és hiba átjelző – tervszerű, részleges, vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által meghatározott helyen. A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja. A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell. A tűzjelző központ jelzéseit ellenőrzési naplóban kell, az üzemeltető által megbízott személynek rögzítenie a következők szerint:

- negyedéves ellenőrzés, mely megállapítja, hogy történt-e az épületben olyan átalakítás, mely a központ működését befolyásolja

A központ karbantartását a szerződött karbantartó cég végzi fél évente.

A többi épületben a tűz jelzése telefonon történik.

Beépített tűzoltó berendezések

Az épületekben beépített tűzoltó berendezés nincs telepítve. A tűz oltása a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékekkel történik.

Beépített tűzvédelmi berendezések

Az Intézet épületei közül a Szemző-ház pincéjében a szerver helyiségében, valamint a Festetics Palota pincéjében, a kazánhelyiségben és az emeleten a szerver helyiségben kézi nyitású tűz-gátló ajtók kerültek beépítésre. A tűz-gátló ajtók havi ellenőrzését és időszakos felülvizsgálatát a tűzvédelmi szolgáltató vállalkozó végzi.

Menekülési útirányt jelző rendszer

Az Intézet minden épületében elektromos üzemelésű menekülési útirányt jelző rendszer került kiépítésre. A rendszerek működőképességét a tűzvédelmi szolgáltató vállalkozó 3 havonta ellenőrzi, és évente műszakilag felülvizsgálja. Amennyiben valamely meghibásodott világítótest rövid időn belül nem javítható, átmenetileg menekülési útirányt jelző után-világító táblákkal kell helyettesíteni.

Ahol nincs elektromos menekülési útirányt jelző világítótest felszerelve, ott a menekülési útirányt után-világító táblákkal kell megjelölni. Táblákat kell elhelyezni:

- A szabadba vezető ajtók fölé, minden helyiségben.
- A folyosókon, közlekedőkben a legközelebbi szabadba vezető kijárat felé eső ajtók fölé.
- Folyosókon az irányváltások – kanyarok – jelölésére a falakon.
- Szükség esetén a helyiségek egyéb oldalfalain, úgy, hogy a helyiség bármely pontjáról legalább egy tábla – beleértve az ajtók fölött elhelyezett táblákat is – látható legyen, a menekülés iránya egyértelműen, jól beazonosítható legyen.

HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Irodák, tárgyalók

Ezen helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Más jellegű használat, tevékenység esetén külön tűzvédelmi szabályozás szükséges, melyet a főigazgatónak jóvá kell hagynia.

Tűzveszélyes folyadékot, vagy más tűzveszélyes anyagot az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok az irodákban, tárgyalókban nem tárolhatók és nem használhatók. Ez alól kivétel a légfrissítő aeroszol, melyet hőszugárzástól védetten kell tartani.

A vészkijáratot és a vészkijáratához vezető utat állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, azokon bármilyen anyagot tárolni még ideiglenesen is tilos.

A helyiségek tüzeinek oltására szolgáló tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helyiségekben villamos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.

A helyiségekben csak a szabványnak megfelelő földelt konnektorok, csatlakozók, vezetékek használhatók. Számológépet, számítógépet illetéktelen személy nem javíthat. Vizes kézzel való érintésük, tisztításuk tilos. A számítógépek szellőzőrácsait szabadon és portól mentesen kell tartani, a beépített ventilátor működését minden bekapcsoláskor ellenőrizni kell. Napközben, munkaidőben a számítógépek és egyéb készülékek – pl. TV, rádió, stb. – használaton kívül „stand by” állapotban tarthatók, de a munkaidő végén a hálózatról leválasztásuk kötelező.

Villamos berendezések (villanykapcsolók, lámpák stb.) javítását csak szakképzett személyek végezhetik.

Villamos világító testeken könnyen éghető anyagból készült díszítő elemek nem helyezhetők el.

Ezen helyiségekben kávéfőzőt, vízmelegítőt, rezsót használni tilos, kivéve, ahol nincs kialakított teakonyha. Ebben az esetben a kijelölt helyen elhelyezhetőek, de a kávéfőző, vízmelegítő, rezsó alá hőszigetelő alátétet kell tenni, és az éghető anyagoktól legalább 0,5 méter távolságot kell tartani. A gépeket minden használat után áramtalanítani kell és működésük közben folyamatos felügyeletet kell biztosítani.

A helyiségekben a hulladékok gyűjtésére szemétkosarat kell biztosítani és annak kiürítéséről rendszeresen, de legalább naponta kell gondoskodni.

A nemdohányzók érdekében hozott törvény szerint dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Nyílt lángot használni (pl. gyertya, mécses) kizárólag az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről kiadott írásos engedély alapján szabad.

Könyvtár, irattár

Az iratokat, könyveket csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni. A közlekedési utakra könyveket letenni tilos.

A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell. A könyveket rendszeresen portalanítani kell.

Villamos szerelvényekkel – dugaljak, kapcsolók, stb. – a könyvek és egyéb papírok közvetlenül nem érintkezhetnek.

A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló engedély alapján lehet. Ilyen esetben az iratokat vagy el kell távolítani, vagy megfelelő védelmükről gondoskodni kell (lángmentesített ponyva).

Ezeket túlmenően be kell tartani a szabályzat irodákra vonatkozó előírásait.

Lépcsőház, előtér, közlekedő folyosók, egyéb utak

Ezek a területek, illetve a lépcsőházakhoz vezető utakon semmilyen a személyek mozgását akadályozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Padlószőnyeget elhelyezni csak tűzvédelmileg minősített anyagból szabad, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság egyetértésével.

Ezeknek a tereknek az oldalfalain megfelelő magasságban szabványos jelzőtáblával kell jelölni a menekülés irányát világító biztonsági jel alkalmazásával.

Az Intézmény, közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Tantermek, előadótermek

Ezen helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Más jellegű használat, tevékenység esetén külön tűzvédelmi szabályozás szükséges, melyet a főigazgatónak jóvá kell hagynia.

A helyiségekben a hulladékok gyűjtésére szemétkosarat kell biztosítani és annak kiürítéséről rendszeresen, de legalább naponta kell gondoskodni.

A helyiségekben a világításon kívül kizárólag az oktatási célt szolgáló (elektromos hangszer, televízió, magnó, vetítógép, projektor, interaktív tábla stb.) elektromos berendezést, eszközt szabad használni.

Ezeket a berendezéseket használat után mindig le kell választani a hálózatról. (Villásdugó kihúzása, vagy hosszabbító / elosztó kihúzása, kikapcsolása). Napközben, munkaidőben, használaton kívül megengedett a berendezéseket „stand by” állapotban tartani.

A helyiségekben csak a szabványnak megfelelő földelt konnektorok, csatlakozók, vezetékek használhatók. Villamos berendezések (villanykapcsolók, lámpák stb.) javítását csak szakképzett személyek végezhetik.

Villamos világító testeken, lámpákon könnyen éghető anyagból készült díszítő elemek nem helyezhetők el.

Ezen helyiségekben kávéfőzőt, vízmelegítőt, rezsót használni tilos, kivéve, ahol nincs kialakított teakonyha. Ebben az esetben a kijelölt helyen elhelyezhetőek, de a kávéfőző, vízmelegítő, rezsó alá hőszigetelő alátétet kell tenni, és az éghető anyagoktól legalább 0,5 méter távolságot kell tartani. A gépeket minden használat után áramtalanítani kell és működésük közben folyamatos felügyeletet kell biztosítani.

Fűtőtesten és vezetékén, illetve annak közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A helyiségekbe fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot bevinni kizárólag a tűzvédelmi megbízott engedélyével szabad. Az így bevitt anyag mennyiségét és használat utáni elhelyezésének módját a tűzvédelmi megbízott esetileg határozza meg. Ettől eltérni tilos.

A helyiségekbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

Az oktatások, előadások során, amennyiben nyílt láng használata válik indokolttá (pl. ünnepi gyertyagyújtás) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység előírásai szerint kell eljárni és a biztonságos használat feltételeit meg kell teremteni.

A gyertya alá elhelyezett nem éghető anyagú tálcának, edénynek akkorának kell lennie, hogy a gyertya elégeése során a teljes olvadt anyagmennyiséget be kell fogadnia, nem folyhat ki az asztalra.

Az égő gyertyát, mécses felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos. Gyertya, mécses gyújtásakor a tűzvédelmi előírások betartásáért az azt meggyújtó a felelős.

A helyiségekben a bútorokat (padok, székek) úgy kell elhelyezni, hogy az ajtó irányában az út mindig szabadon maradjon.

A helyiségek védelmére ABC porral oltó tűzoltó készülék szolgál, melyet a folyosókon tartanak készenlétben. A készüléket állandóan szabadon és üzemképes állapotban kell tartani, eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

Nagyobb létszámú előadás – több, mint 20 fő – megtartása esetén az előadótermen kívül ruhatárt kell kijelölni, a kabátokat a helyiségbe bevinni tilos.

Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat 100 főnél több személy befogadására szolgáló helyiségekben úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák. Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.

Öltözők

A helyiségbe olyan anyagot, mely tüzet okozhat bevinni tilos. Elektromos gépeket, berendezéseket és felszereléseket csak kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Zárlat, vagy egyéb meghibásodás esetén áramtalanítani kell. Az elektromos hibák elhárítását csak szakember végezheti el. Üzemidőn kívül áramtalanítani kell. Az elektromos berendezések, világító testek közelében 50 cm távolságon túl lehet éghető anyagokat tárolni. A helyiségekben csak a szabványnak megfelelő földelt konnektorok, dugaljok, csatlakozók, vezetékek alkalmazhatók. Az öltözőben elhelyezett éghető anyagok (ruházat) mellett tűzveszélyes anyagok (éghető folyadékok) tárolása tilos. Az öltözőt utolsónak elhagyó dolgozó (testnevelés tanár) köteles a helyiséget tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tűz vagy robbanás okozója lehet.

A helyiségbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

Raktárak, szertárak

A helyiségbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

Az elektromos szerelés feleljen meg az érvényes előírásoknak. Záráskor az áramtalanítást szigorúan végre kell hajtani.

A közlekedési utakat mindig szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, a bejáratnál anyagokat lerakni még rövid időre is tilos.

A raktárak megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell, és tisztán kell tartani.

Az anyagokat vegyesen történő tárolás esetén nemenként csoportosítva, rendezetten kell tárolni, úgy hogy egymásra hatásuk ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt, még a csomagolás sérülése esetén sem.

Az anyagok tárolásánál az adott anyag biztonsági adatlapjának 7. pontja előírásait kell betartani.

Bármely anyag csak akkor tárolható, illetve használható fel, ha a biztonsági adatlapjának 5. pontjában foglaltakat be lehet tartani és az adott anyag esetleges tűzéneke oltása megoldott.

Az 5 literes, vagy annál nagyobb úrtartalmú kannában tárolt anyagok olyan kármentő tálcán tárolhatók, mely ellenáll az adott anyagnak és sérülése esetén képes annak tartalmát befogadni.

A kifolyt, kiömlött anyagokat azonnal fel kell takarítani és közömbösítésükről gondoskodni kell.

Szükség esetén a helyiséget jól ki kell szellőztetni. Légutakat irritáló, vagy mérgező anyagok felszabadulása, vagy kiömlése esetén a helyiség teljes légcseréjéig a hallgatókat a helyiségbe beengedni nem szabad. Az anyagok edényzetén a veszélyességüknek megfelelő, CLP rendelet szerinti szimbólumokat kell feltüntetni. Festékeket, oldószereket csak kis mennyiségben (max.1-2 liter + oldószer 1 liter) szabad tárolni, nem éghető anyagú szekrényben, vagy polcon.

Az elektromos berendezések, világító testek közelében 50 cm távolságon túl lehet éghető anyagokat tárolni. A földem és a tárolt anyagok közt 1 méteres távolságot kell tartani.

Elektromos kapcsoló terek, szerver tűzvédelme

Az elektromos kapcsoló terekbe csak az oda jogosultak léphetnek be.

A kijáratokat, közlekedési utakat leszűkíteni, a tűzvédelmi eszközök, áramtalanító-kapcsolók megközelíthetőségét akadályozni még ideiglenesen sem szabad.

Az elektromos helyiségekben, a helyiség rendeltetésétől eltérő anyag, raktározása tilos. (engedélyezett: ott használt műszerek, szerszámok, védőeszközök, biztosítékok)

A keletkező tűz oltására CO₂-oltót kell készenlétben tartani.

A villamos hálózathoz csatlakoztatott elektromos berendezések megfelelő szellőzését biztosítani kell, azokat letakarni nem szabad. A helyiségbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

A tevékenység során keletkező hulladék gyűjtésére, a helyiségen kívül elhelyezett, megfelelő számú hulladék gyűjtőt kell elhelyezni és azokat szükség szerint, de legalább naponta ki kell üríteni.

A helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.

A napi munka befejezését követően a helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell arról győződnie, hogy nincs-e tűzveszélyt jelentő körülmény. A tapasztalt tűzveszélyt jelentő körülmény megszüntetéséről gondoskodni kell. A napi munka befejezését követően csak a napi tevékenységhez szükséges elektromos berendezések áramtalanítását kell elvégezni.

Gázkazánház tűzvédelmi előírásai

A helyiségbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

A berendezés használati utasítását jól látható helyre ki kell tenni és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A helyiségben I-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot és a helyiség rendeltetésétől eltérő anyagokat tárolni tilos.

A helyiségben csak az oda beosztottak és azok ellenőrei tartózkodhatnak.

A kijáratú ajtókat és a közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni ideiglenesen sem szabad.

A kazánházban legalább 1 db 6 kg-os kézi tűzoltó készüléket (porral oltót) kell elhelyezni.

A szellőzőnyílásokat eltorlaszolni tilos. A kazánok üzemelése alatt a szellőzőventillátorok működőképességét biztosítani kell.

A tűzvédelmi előírások betartásáért a kazánkezelők a felelősek.

Informatika terem tűzvédelmi előírásai

A számítógépeket önállóan leválaszthatóan kell telepíteni.

A használaton kívüli gépeket le kell választani a hálózatról.

Egy dugaljra csak annyi gépet szabad csatlakoztatni, hogy a vezeték ne terheljük túl.

Számítógépet illetéktelen személy nem javíthat. Vizes kézzel való érintésük, tisztításuk tilos.

A számítógépek szellőzőrácsait szabadon és portól mentesen kell tartani, a beépített ventilátor működését minden bekapcsoláskor ellenőrizni kell.

A helyiséget használaton kívül áramtalanítani kell.

A számítógépek védelmére CO₂-oltó tűzoltó készüléket javasolt készenlétben tartani.

Ezekon túlmenően be kell tartani a szabályzat irodákra vonatkozó előírásait.

A Zsinagóga tűzvédelmi előírásai

A Zsinagóga épülete istentiszteletek, koncertek és egyéb rendezvények megtartására is használható. A földszinten rendezvény esetén a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a bejárattól a helyiség középvezetékében a szemközti falig legalább 1,1 m szélességű út legyen. A helyiség közepétől az emelvényel szemben a falig szintén legalább 1,1 m szélességű út legyen.

A bejárattal szemben lévő félkörívben 8 pótszék elhelyezésére van lehetőség, illetve ez a hely jelölhető ki mozgássérült személyek részére.

A karzat 3 félköríves részén középen, a székek között szintén legalább 1,1 m szélességű utat kell biztosítani.

Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat 100 főnél több személy elhelyezésekor, úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák.

Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.

A szabályzat kiürítés-számítás fejezetében meghatározott feltételek teljesítése esetén a nyitott ajtók elé zajvédő és belátást akadályozó legfeljebb 3m széles paravánt lehet elhelyezni, az épület homlokzatától legalább 2m távolságra.

Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A közművek (Villamos áram, gáz, víz stb.) nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A kiürítésre számításba vett ajtókat lezárni nem szabad, illetve belülről való nyithatóságukat biztosítani kell.

A FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOK HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSAI

Az Intézetben használt és tárolt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok, keverékek:

- motorbenzin
- festék hígítók
- A fűnyírókba, egyéb gépekbe a benzint kizárólag szabadterében szabad betölteni.
- Betöltés közben dohányozni tilos!
- Felforrósodott, vagy működő gépbe üzemanyagot tölteni tilos!
- Betöltéshez betöltő csövet, vagy tölcseért kell használni. Az esetlegesen kifolyt üzemanyagot egy ronggyal le kell törölni. Az üzemanyaggal átitatódott rongyot nem éghető anyagú fedővel ellátott edényben kell tárolni, gyűjteni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok eredeti – gyári – csomagolásban tarthatók, nem éghető anyagú polcon, állványon, vagy szekrényben, 50 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben legfeljebb 10 liter, annál nagyobb helyiség esetén 20 liter mennyiségig.

Az anyagok felhasználásánál be kell tartani a biztonsági adatlapjukon szereplő használati előírásokat. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, vagy gáz nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, közlekedési útvonalon és lépcsőházban.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag csomagolásán, edényzetén az anyag, robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.

Nagyobb mennyiségű – >10 liter/kg – fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolása esetén (pl. felújításkor) a tárolásra egyedi előírások szükségesek. Az előírásokat a polgármester írásban rögzíti, a tűzvédelmi szolgáltató szakember javaslatainak figyelembevételével.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELT TEVÉKENYSÉG

Az Intézetben nem végeznek olyan tevékenységet, amely speciális tűzvédelmi szabályozást igényel.

SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. Ezen jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy az előző mondat szerinti követelmény teljesüljön.

Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére az előbbieken meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

Szabadtéri rendezvényen

- a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

- a) a széksorok között haladva a 15 métert,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor a d) pontban foglalt követelményt kell betartani.

A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az előbbi mondatban meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell bejelenteni.

A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység

Az Intézményben állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet nem végeznek.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén betartandó szabályok:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az épületfelelős, a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Szakvizsgálathoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítani kell.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

- 1) A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
- 2) A jogszabály által meghatározott foglalkozási ágak esetében (pl. hegesztés) a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgálattal kell rendelkeznie a munkát végzőnek. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- 3) A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani.
Ha ez nem lehetséges, akkor:
 - hőszigetelés ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,
 - izzó anyagok fröccsenésekor az éghető anyagok, pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való lelocsolása, a szikrák, izzó anyagok éghető anyaghoz való jutásának nem éghető spanyolfallal történő megakadályozása lehet egy-egy megoldás.
- 4) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben munkavállaló személyeket is figyelmeztetni szükséges a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
- 5) Nem az intézmény munkavállalója által végzett tűzveszélyes munka feltételeit az intézmény tűzvédelmi megbízottjával, vagy tűzvédelmi szolgáltató szakemberével egyeztetni kell, akik ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni. Az intézmény ezen szakembereinek aláírása nélkül az engedély érvénytelen.
- 6) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. Ellenőrzés esetén a tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeit, a tevékenység végzésére jogosító iratokat (pl. tűzvédelmi szakvizsga) be kell mutatni az ellenőrzést végzőnek.

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

A tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenység szakmai koordinálása, szervezése és végrehajtása az tűzvédelmi megbízott feladata. A tűzvédelmi megbízott kötelessége gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról, oktatásáról, melyet az oktatási naplóban kell dokumentálni.

A munkavállalókat a munkába álláskor, és azt követően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatásokon ki kell térni a tűzvédelemmel kapcsolatos törvény, jogszabályok és rendeletek, valamint a tűzvédelmi szabályzat, tűriadó terv ismertetésére és a tűzjelzés módjára. Az oktatáson való részvételt dokumentálni kell.

Az oktatásokat a tűzvédelmi előadó tartja meg.

Az oktatás témakörei:

- A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, az Intézmény tűzvédelmi szabályzatának, tűriadó tervének ismertetése.
- A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége.
- A tevékenységgel és a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályok.
- A munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők (áramtalanítás, tűzre utaló körülményekre történő figyelemfelhívás, stb.).
- A tűz esetén követendő magatartás, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzoltási módozat.
- A rendszeresített és készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata.
- Az előírások megszegésének következményei.
- A dohányzás előírásai
- A tárolás, és raktározás tűzmelegelőzési előírásai
- A közlekedési, és menekülési utakra vonatkozó előírások
- A tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata
- Az üzemeltetési vezető szükség szerint oktatást tarthat. (pl. nagy kárt okozó gondatlanságból bekövetkezett tűz esetén)
- Az Intézmény területén dolgozó külsős cég vezetőjének (pl. alvállalkozó, felújítási munkálatokkor) a tűzvédelmi szabályzat egy kivonatát át kell adni tanulmányozásra, aki ennek megfelelően a helyi előírásokat figyelembe véve megtartja a dolgozói felé a tűzvédelmi oktatást, melyet az Intézmény oktatási naplójában is rögzítenek.

Munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

Minden munkavállalónak kötelessége ismerni az alábbiakat a munkaterületén és környezetében, hogy a tűzjelzési és tűzoltási kötelezettségeinek eredményesen és biztonságosan eleget tudjon tenni.

Ismerni kell:

- a tűzjelzési lehetőségeket
- a menekülési útvonalakat, kijáratokat
- a menekítés során rájuk háruló feladatokat
- az intézményben, készenlétkben tartott tűzoltó készülékeket
- a tűzveszély-forrásokat
- a robbanásveszélyes, és tűzveszélyes anyagokat
- az intézményben használható oltóanyagokat, eszközöket, oltási módokat, hatásait
- a telepített tűzvédelmi berendezéseket, működésüket

Teendők tűz esetén

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve tudomást szerez róla annak kötelessége haladéktalanul figyelmeztetni az ott tartózkodókat.

A helyszínen rendelkezésre álló erővel, eszközökkel (tűzoltó készülékek, tűzcsapok, egyéb felhasználható eszközök, anyagok) a tüzet el kell oltani, a terjedését meg kell akadályozni.

A tűzoltást csak akkor szabad elkezdni, ha az biztonságosan végrehajtható, önmagunkat és másokat nem sodorjuk életveszélybe.

A tűz eloltása után, illetve - több személy jelenléte esetén - azzal egy időben haladéktalanul jelezni kell a tűzvédelmi hatóságnak.

Amennyiben a helyszínen közvetlen életveszély van, úgy a mentést haladéktalanul meg kell kezdeni az élet, a testi épség és egészség veszélyeztetése nélkül.

A tűzjelzés szabályai

A segélyhívó telefont, berendezést (tűzjelző nyomógombot) kizárólag segélyhívásra (tűzoltást, műszaki mentést igénylő esemény, baleset jelzésére) lehet használni.

A tüzet elsősorban a tűzvédelmi hatóságnak kell jelezni.

A tűzjelzés módjai

Telefonon. (Zwinger, Sgraffitós-ház, Európa-ház, Festetics Palota, Szemző-ház, Zsinagóga)

Külső segélyhívás (tűzjelzés) telefonokról a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon kezdeményezhető, amely a tűzvédelmi hatóság ügyeletére érkezik.

Szóbeli tűzjelzés esetén meg kell adni az Intézmény pontos címét. Amennyiben indokolt, a lehetséges megközelítési útvonalról is tájékoztatást kell adni.

A tűzjelzés tartalmi követelményei:

- A tűz helye (épület, helyiség, berendezés)
- Mi ég? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Mit veszélyeztet? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Történt-e személyi sérülés, illetve van-e életveszély?
- Ki adta a jelzést és milyen telefonszámon hívható vissza, hol érhető el?

Tűzjelző nyomógommbal történő jelzés. (Európa-ház, Festetics Palota)

A tűzjelző nyomógomb ajtaját fel kell nyitni és a gombot meg kell nyomni.

Tűzjelzés a tűzjelző központban és a tűzvédelmi hatóság ügyeletén megjelenik és a helyszínrre történő vonulást megkezdi.

Automatikus tűzjelzés. (Európa-ház, Festetics Palota)

Az intézményben telepített pontszerű füstérzékelők a tűzre utaló paramétert (füst) észlelve tűzjelzést küld a tűzjelző központba, illetve a tűzvédelmi hatóság győri ügyeletére.

Tűzjelzést követő magatartás.

Haladéktalanul értesíteni kell a tűzvédelmi megbízottat, majd a főigazgatót.

A tűzvédelmi hatóság kiérkezéséig a tűzvédelmi megbízott irányításával kell az alábbi intézkedéseket megtenni:

- a feladatok elvégzéséhez szükséges személyek helyszínre rendelése
- veszélyben levő személyek mentése
- a terület kiürítése, lezárása
- gondoskodni kell a közművezetékek (gáz, elektromos, stb.) szakaszolásáról, elzárásáról.

A tűzvédelmi hatóság kiérkezésekor az a személy, aki a tevékenység irányítását végezte köteles beszámolni az eseményekről, a tett intézkedésekről a kiérkező tűzoltás-vezetőnek.

Az eloltott, illetve önmagától kialudt tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tűzvédelmi hatóságnak.

A tűz eloltása után a helyszínt változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat befejezéséig.

A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai

Létesítményi tűzoltóság működtetésére az Intézet nem kötelezett.

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Európa-ház, Bibó terem

Az Európa-ház épületében **75 fő befogadására alkalmas előadó helyiség** van a második emeleten a tetőtérben, a **Bibó terem**. A helyiség 1 db kétszárnyú ajtón keresztül hagyható el. Az ajtó a menekülés irányába nyílik és nyitott állapotban rögzíthető. A helyiség mellett a tetőtérben számítógépes munkahelyek vannak 10 fő részére.

Az első emeleten vannak a kampusz irodái. Az irodákban egyidejűleg kb. 10-15 fő tartózkodik. Az emeletről a földszint egy 0,8m széles vas-és üvegajtón keresztül érhető el, mely nem a menekülés irányába nyílik, ezért a Bibó teremben tartott – 50 főnél nagyobb létszámú – rendezvény esetén az első emeleten a rendezvény teljes időtartama alatt az emeletre vezető vas-üveg ajtót nyitva kell tartani, vagy a rendezvény teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az ajtó mellé egy felügyelőt, aki veszély esetén az ajtót kinyitja.

A Bibó teremben, a mellette lévő számítógépes munkahelyeken és az első emeleten összesen legfeljebb 100 fő tartózkodhat egyidejűleg, amennyiben az első emeletre vezető vas-üveg ajtó nyitott állapotban van tartva, vagy biztosított egy felügyelő személy, aki veszély esetén az ajtót nyitja.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Bibó terem alapterülete: 96,5m²

Egy főre jutó alapterület: 1,2 m²

Útvonalak hossza: 15,8m

Ajtó szélessége: 0,9m

Haladási sebesség: 30m/min

Kiürítendő létszám: 75 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 15,8 / 30 = 0,53 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 75 / 41,7 \times 0,9 = 1,99 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 34,5m (a szintkülönbségekkel is számolva)

Emeletek szintkülönbsége: 4,66m

Belső emeleti ajtó szélessége: 0,8m

Haladási sebességek: 30m/min

Kiürítendő létszám: 100 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,99 + 3 / 30 + 13,98 / 10 + 3,5 / 30 + 13,98 / 10 = 4,99 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása a legszűkebb keresztmetszet (vas-üveg ajtó) átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 3,6 + 100 / 41,7 \times 0,8 + 1,39 = 7,99 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A helyiség biztonságos kiürítése a következő további előírások betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

A kabátoknak a helyiségen kívül kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Európa-ház, Sigray Jakab terem

Az Európa-ház épületében a pincében található a Sigray Jakab terem. A helyiség 1 db kétszárnyú ajtón keresztül hagyható el. Mivel az ajtó nem a menekülés irányába nyílik, **a helyiségben egyidejűleg legfeljebb 50 fő tartózkodhat.**

Az alábbi számítás kizárólag abban az esetben vehető figyelembe, ha a helyiség mindkét ajtószárnyát a rendezvény teljes időtartama alatt nyitott állapotban rögzítik. Mivel az ajtó szélessége megegyezik a lépcsőkarok szabad szélességével, ebben az esetben nem ajtónak, hanem átjárónak tekinthető. A nyitott ajtónyílás ekkor továbbá hő- és füstelvezetőként is működik.

Amennyiben a kétszárnyú kijáratú ajtó mindkét szárnya nyitott állapotban rögzítve van, a Sigray Jakab teremben legfeljebb 120 fő tartózkodhat egyidejűleg.

Mivel a helyiség a lépcsőházzal egészen a szabadba vezető kijáratig egy légrében van, csak az első szakasszal számoltam.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Sigray terem alapterülete: 172m²

Egy főre jutó alapterület: 1,4m²

Útvonalak hossza: 25,85m

Ajtó (átjáró) szélessége: 1,46m

Lépcsőkarok szélessége: 1,47

Vízszintes haladási sebesség: 30m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 15m/min

Kiürítendő létszám: 120 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 25,85/30 + 12,75/15 = 1,71 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása a legkisebb szabad szélesség átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 120/41,7 \times 1,47 = 1,96 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

A helyiség biztonságos kiürítése a következő további előírások betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

1. *A kabátoknak a helyiség hátsó részén kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.*
2. *Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák. Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.*
3. *Asztalos elrendezés esetén az asztaloktól és a hozzájuk tartozó székektől minden irányban legalább 1, 1m szélességű utat kell biztosítani.*
4. *A rendezvény szervezője köteles a rendezvény teljes időtartama alatt legalább 1 fő biztonsági személyt megbízni, akinek folyamatosan a teremben kell tartózkodnia.*

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Festetics Palota, közösségi tér (istálló)

A Festetics Palota épületében, a várárok felőli részen **95 fő befogadására alkalmas előadó helyiség van (egykori istálló)**. A helyiség 1 db egyszárnyú ajtón keresztül hagyható el. Az ajtó a menekülés irányába nyílik és nyitott állapotban rögzíthető. A helyiség mellett irodahelyiségek és mosdók találhatóak. A kiürítés számításánál az irodákból és mosdókból további 10 fő menekülésével számoltam.

A három helyiségből, illetve helyiségcsoportból a belső udvarra egy kétszárnyú, a menekülés irányába nyíló ajtón át lehet kijutni.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Előadó terem (egykori istálló) alapterülete: 102m²

Egy főre jutó alapterület: 1,07 m²

Útvonalak hossza: 19,8m

Ajtó szélessége: 1,16m

Haladási sebesség: 30m/min

Kiürítendő létszám: 95 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 19,8 / 30 = 0,66 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 95 / 41,7 \times 1,16 = 1,96 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 8,2m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,33m

Haladási sebességek: 30m/min

Kiürítendő létszám: 105 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,96 + 8,2 / 30 = 2,23 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 2,23 + 105 / 41,7 \times 1,33 = 4,12 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A helyiség és az épületrész biztonságos kiürítése a következő további előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

1. *Az előadó teremben (egykori istálló) egyidejűleg legfeljebb 95 fő tartózkodhat.*
2. *A kabátoknak a helyiségen kívül kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.*

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Festetics Palota, nagyszalon

A Festetics Palota épületében, az utcafronton 100 fő befogadására alkalmas előadó helyiség van, a nagyszalon. A helyiség 1 db egyszárnyú ajtón keresztül hagyható el. Az ajtó a menekülés irányába nyílik és nyitott állapotban rögzíthető. A helyiség mellett irodahelyiségek találhatóak. A kiürítés számításánál az irodákból további 10 fő menekülésével számoltam.

Mivel a lépcsőkarok szabad szélessége meghaladja az emeleti ajtók szabad szélességét, nincs leszűkítés, a lépcsőn történő menekülésnél csak az útvonallal számoltam.

A három helyiségből, illetve helyiségcsoportból a kapuszínbe a lépcsőházon, majd egy kétszárnyú ajtón át lehet kijutni, mely szintén a menekülés irányába nyílik.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Nagyszalon alapterülete: 50m²

Egy főre jutó alapterület: 0,5m²

Útvonalak hossza: 5,87m

Ajtó szélessége: 1,23m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 100 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 5,87 / 16 = 0,36 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 100 / (41,7 \times 1,23) = 1,95 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 6,7m

Szintkülönbség: 3,45m

Lépcsőkarok szabad szélessége: 1,65m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,8m

Vízszintes haladási sebesség: 16m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 10m/min

Kiürítendő létszám: 110 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,95 + 6,7 / 16 + 10,35 / 10 = 3,72 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 3,72 + 110 / (41,7 \times 1,8) = 4,12 \leq 6,98 \implies \text{megfelel}$$

A helyiség és az épületrész biztonságos kiürítése a következő előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

1. A nagyszalonban egyidejűleg legfeljebb 100 fő tartózkodhat.
2. A nagyszalonban a mellette lévő irodákkal együtt egyidejűleg legfeljebb 110 fő tartózkodhat.
3. A kabátoknak a helyiségen kívül kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Zsinagóga

A Zsinagóga földszinti helyisége egy kétszárnyú, közvetlenül a szabadba nyíló ajtón keresztül hagyható el. Mivel az ajtó nem a menekülés irányába nyílik **a helyiségben egyidejűleg legfeljebb 50 fő tartózkodhat.**

Az alábbi számítás kizárólag abban az esetben vehető figyelembe, ha a helyiség ajtajának mindkét szárnyát a rendezvény teljes időtartama alatt nyitott állapotban rögzítik.

Ebben az esetben a zenészekkel együtt 98 fő tud helyet foglalni, valamint a bejáratnál további 32 főnek állóhely jelölhető ki, így a **helyiség teljes befogadóképessége 130 fő.**

Mivel a földszint és a karzat egy légtérnek számít, a karzat lépcsőjével együtt, a kiürítésnél az első szakaszra meghatározott értékkel számoltam.

A Zsinagóga karzata legfeljebb 43 fő befogadására alkalmas.

Jelen számítás kizárólag tűzvédelmi szempontok szerint készült. A karzat teherbíró képességét statikai számítás alapján kell meghatározni! Amennyiben az ott kapott létszám jelen számításnál kevesebb főt engedélyez, azt kell betartani!

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

Földszint

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

A helyiség alapterülete: 88,86m²

Egy főre jutó alapterület: 0,68m²

Útvonalak hossza: 14,7m

Ajtó (átjáró) szélessége: 1,58m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 98 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 14,7 / 16 = 0,92 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtó (átjáró) átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 98 / (41,7 \times 1,58) = 1,49 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

A helyiségben a zenészekkel együtt 98 fő foglalhat helyet. A bejáratnál további 32 főnek állóhely kijelölhető. A helyiség teljes befogadóképessége 130 fő.

A helyiség biztonságos kiürítése a következő előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül: A bejáratú ajtó mindkét szárnya nyitott állapotban rögzítve van!

A kiürítés első szakasza

Karzat

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

A helyiség alapterülete: 53,77m²

Egy főre jutó alapterület: 1,07m²

Útvonalak hossza: 12m

Szintkülönbség: 3,8m

Lépcső szélessége: 1m

Vízszintes haladási sebesség: 30m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 20m/min

Kiürítendő létszám: 43 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 12 / 30 = 0,4 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása a lépcső átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 0,4 + 43 / (41,7 \times 1) + 11,4 / 20 = 2 \leq 2 \iff \text{megfelel}$$

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Szemző-ház, alagsori előadóterem

A Szemző-ház épületében, az alagsorban 55 fő befogadására alkalmas előadó helyiség van. A helyiség 1 db egyszárnyú ajtón keresztül hagyható el. Az ajtó a menekülés irányába nyílik és nyitott állapotban rögzíthető.

A helyiség közepén egy nagy asztal van, ezért a számításnál a lassabb haladási sebességgel számoltam.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Helyiség alapterülete: 57m²

Egy főre jutó alapterület: 1,14m²

Útvonalak hossza: 10,4m

Ajtó szélessége: 0,7m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 55 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 10,4 / 16 = 0,34 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 55 / 41,7 \times 0,7 = 1,88 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 15m

Szintkülönbség: 3,44m

Lépcsőkarok szabad szélessége: 1,1m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,26m

Vízszintes haladási sebesség: 16m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 8m/min

Kiürítendő létszám: 55 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza és a legszűkebb keresztmetszet alapján:

$$t_{2a} = 1,88 + 7,1 / 16 + (55 / 41,7 \times 1,1) + 10,32 / 8 + 5,6 / 16 + 2,3 / 16 = 5,3 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 5,3 + 55 / 41,7 \times 1,26 = 6,34 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A helyiség biztonságos kiürítése a következő előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül: *A helyiségben egyidejűleg legfeljebb 55 fő tartózkodhat.*

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Zwinger, földszinti előadóterem

A Zwinger épületében, a földszinten és az emeleten is van egy-egy előadóterem, hasonló méretekkel, de közös kijáráttal. Jelen számítás a helyiségek külön-külön történő használatát feltételezi. Együttes használat esetén külön számítás elvégzése szükséges.

A földszinti előadóterem üvegajtaja nem a menekülés irányába nyílik, ezért **a helyiségben egyidejűleg legfeljebb 50 fő tartózkodhat.**

Az alábbi számítás kizárólag abban az esetben vehető figyelembe, ha a helyiség üvegajtójának mindkét szárnyát a rendezvény teljes időtartama alatt nyitott állapotban rögzítik.

Amennyiben a kétszárnyú kijáratú ajtó mindkét szárnya nyitott állapotban rögzítve van, a földszinti előadóteremben legfeljebb 130 fő tartózkodhat egyidejűleg.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Helyiség alapterülete: 78,94m²

Egy főre jutó alapterület: 0,6m²

Útvonalak hossza: 14,77m

Ajtó szélessége: 1,6m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 130 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 14,77 / 16 = 0,92 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 130 / 41,7 \times 1,6 = 1,95 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 7,8m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,3m

Vízszintes haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 130 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,95 + 7,8 / 16 = 2,43 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 2,43 + 130 / 41,7 \times 1,3 = 4,83 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A helyiség biztonságos kiürítése a következő további előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

- 1. Az emeleti előadóteremben nincs rendezvény.**
- 2. A kabátoknak az előtérben kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.**
- 3. Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák. Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.**

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Zwinger, emeleti előadóterem

A Zwinger épületében, a földszinten és az emeleten is van egy-egy előadóterem, hasonló méretekkel, de közös kijáráttal. Jelen számítás a helyiségek külön-külön történő használatát feltételezi. Együttes használat esetén külön számítás elvégzése szükséges.

Az emeleti helyiségben egyidejűleg legfeljebb 105 fő tartózkodhat.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Helyiség alapterülete: 78,88m²

Egy főre jutó alapterület: 0,6m²

Útvonalak hossza: 16,47m

Ajtó szélessége: 1,6m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 105 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 16,47 / 16 = 1,03 \leq 2 \Rightarrow \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbecsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 105 / 41,7 \times 1,6 = 1,57 \leq 2 \Rightarrow \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 3,7m

Szintkülönbség: 4,71m

Lépcsőkar szabad szélessége: 0,99m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,3m

Vízszintes haladási sebesség: 16m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 10m/min

Kiürítendő létszám: 105 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,57 + 0,18 + 105 / 41,7 \times 0,99 + 14,13 / 10 + 3,7 / 16 = 5,92 \leq 8 \Rightarrow \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbecsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 5,92 + 1,93 = 7,85 \leq 8 \Rightarrow \text{megfelel}$$

A helyiség biztonságos kiürítése a következő további előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

1. *A földszinti előadóteremben nincs rendezvény.*
2. *A kabátoknak a földszinten, az előtérben kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.*
3. *Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák. Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.*

Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség Zwinger, földszinti és emeleti előadóterem együttes használata

A Zwinger épületében, a földszinten és az emeleten is van egy-egy előadóterem, hasonló méretekkel, de közös kijáráttal. Jelen számítás a helyiségek együttes használatát modellezi a rendezvényeken jellemző létszámokkal.

Mivel a földszinti helyiségben a megengedhető létszámnál jóval kevesebb fővel számolok, ezért ott első szakaszt nem határozok meg.

A létesítmény kiürítés-számítását, a létesítmény létesítésének megfelelően a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak szerint végeztem el.

A kiürítés első szakasza az emeletről

A kiürítés megengedett időtartama: 2 perc

Helyiség alapterülete: 78,88m²

Egy főre jutó alapterület: 0,98m²

Útvonalak hossza: 16,47m

Ajtó szélessége: 1,6m

Haladási sebesség: 16m/min

Kiürítendő létszám: 80 fő

A kiürítés első szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{1a} = 16,47 / 16 = 1,03 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés első szakaszának számítása az ajtók átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{1b} = 80 / 41,7 \times 1,6 = 1,2 \leq 2 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakasza

A kiürítés megengedett időtartama: 8 perc

Útvonalak hossza: 3,7m

Szintkülönbség: 4,71m

Lépcsőkar szabad szélessége: 0,99m

A szabadba vezető ajtó szélessége: 1,3m

Vízszintes haladási sebesség: 16m/min

Lépcsőn haladási sebesség: 10m/min

Kiürítendő létszám: 110 fő

A kiürítés második szakaszának számítása az útvonalak hossza alapján:

$$t_{2a} = 1,57 + 0,18 + 105 / 41,7 \times 0,99 + 14,13 / 10 + 3,7 / 16 = 5,92 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A kiürítés második szakaszának számítása szabadba vezető ajtó átbocsátó-képessége alapján:

$$t_{2c} = 5,92 + 2,02 = 7,94 \leq 8 \implies \text{megfelel}$$

A helyiségek együttes használata esetén a biztonságos kiürítés a következő előírások maradéktalan betartása esetén végezhető el a megadott időn belül:

1. Az emeleti helyiségben egyidejűleg 80 fő tartózkodik.
2. A földszinti helyiségben egyidejűleg 30 fő tartózkodik.
3. A kabátoknak a földszinten, az előtérben kell ruhatárt biztosítani, a menekülési utakon nem helyezhetők el, a menekülést nem nehezíthetik.
4. Nézőtér jellegű elrendezés esetén a székeket, széksorokat úgy kell kialakítani, hogy a kiürítést elmozdulással, feldőléssel ne akadályozzák. Amennyiben 12, vagy annál több szék kerül elhelyezésre egy sorban, a székeket egymáshoz kell rögzíteni.

A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módja és felelőse

Az előző fejezetben kiszámolt létszámok és előírások betartásáért az adott helyiségben tartott rendezvény szervezője a felelős.

HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA ESETÉN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK.

Helyiség bérbeadása, vagy külső szervezet részére rendelkezésre bocsátása esetén a bérlő, vagy az ideiglenes használó részére az FTI tűzvédelmi szabályzatát át kell adni. A bérlő vagy használó, köteles az abban leírtakat maradéktalanul betartani! Amennyiben a bérlő, vagy használó a helyiség addigi rendeltetésétől eltérő módon kívánja a helyiséget használni, írásos engedélyt kell kérnie az FTI főigazgatójától. Amennyiben nem rendelkezik ilyen engedéllyel és a helyiséget nem a rendeltetésének megfelelően használja, az abból eredő minden kárt, költséget köteles megtéríteni!

A bérlő, használó a bérelt helyiség zárjait csak az FTI főigazgatójának engedélyével cserélheti le, de ekkor is köteles a főigazgató által kijelölt személynek egy kulcsot átadni.

A bérlő, használó köteles az általa bérelt, használt területen lévő tűzoltó készülékeket az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben előírtak szerint karbantartani.

Az épületbe beépített tűzvédelmi berendezések – tűzjelző központ, tűz-gátló nyílászárók – karbantartását és az épület villamos hálózatának felülvizsgálatait – érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem – az FTI végezteti.

A bérlő, használó köteles a felülvizsgálatok elvégzését lehetővé tenni, a helyiségekbe a bejutást biztosítani.

Az FTI az érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat során kizárólag az épület villamos hálózatát ellenőrizteti. A bérelt, használt helyiségekben lévő villamos berendezések, gépek felülvizsgálatát nem végezteti el. Ez a bérlő, használó feladata.

A bérlő elfogadja, hogy tüzeset, egyéb káresemény (pl. csőtörés), vagy a tűzjelző rendszer karbantartásakor a bérelt helyiségbe az FTI megbízottja a bérlő értesítése után, beléphet.

A bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a helyiséget engedély nélkül nem a rendeltetésének megfelelően használja, vagy az FTI tűzvédelmi szabályzatában előírtakat nem tartja be, a bérleti szerződése azonnali hatállyal felmondható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzatot minden munkavállalóval meg kell ismertetni. A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy az Intézményen a tűzvédelmet érintő változás esetén, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni és indokolt esetben módosítani kell.

Minden olyan magatartás, tevékenység, mulasztás, amely tűzvédelmi jogszabályba ütközik, szabálysértésnek, súlyosabb esetben vétségnek, bűncselekménynek minősül.

A tűzvédelmi jogszabályokban, szabályzatokban és egyéb előírásokban meghatározott tűzvédelmi szabályok megtartásáért a vezetők, a dolgozók, munkaviszonyuk, munkaszerződésük keretében feyelmileg felelősek. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.

Kelt: Kőszeg, 2023. április 21.



TŰZRIADÓ TERV

EURÓPA HÁZ

Ha az intézmény területén bárhol káresemény, vagy veszélyhelyzet keletkezik, (tűz, robbanás, gázszivárgás) azt a legelső észlelőnek azonnal jelentenie kell!

- az észlelő személy hangos kiáltással értesítse a közelében tartózkodókat, amennyiben a tűzjelző nem jelez, a **piros színtű közijelző** megnyomásával riasszon
- az észlelő személy, vagy az épületben tartózkodó bármely személy értesítse a tűzoltóságot a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon

Tűzjelzés módja:

☎ 105, vagy 112 ⓘ

A tűzjelzést leadó személy köteles a jelzésre használt mobiltelefont a tűzoltóság kiérkezéséig magánál tartani, a tűzoltóság által történt visszahívás esetén azt felvenni és szükség esetén további információkat adni.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem <i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
☎ 104 ⓘ
A tűzjelző neve és telefonszáma

Fontos, hogy a tűzjelzés pontos, mindenre kiterjedő legyen, mert ez könnyíti a tűzoltóság felkészülését, ugyanakkor a beavatkozás idejét nem késlelteti!

A Tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott, vagy önmagától kialudt tüzet is be kell jelenteni!

A tűzoltóság riasztása után az épület összes helyiségéből a bent lévőket az épület elhagyására kell felszólítani. A menekítést a mellékelt rajzok szerint kell végrehajtani.

A riasztást követően – amennyiben nem tartózkodik az épületben – értesíteni kell az intézmény főigazgatóját:

Prof. Míszlivetz Ferenc



és a tűzvédelmi megbízottat:

Zsigmond Balázs



Fontos, hogy a menekítés a körülményekhez képest rendezetten, szervezeten történjen, mert a pánik akadályozza a kiürítés balesetmentes lebonyolítását.

A kimenekített személyeknél azonnal létszámellenőrzést kell végezni. Amennyiben a létszámellenőrzéskor nem állapítható meg egyértelműen, hogy nem maradt az épületben senki, lehetőség szerint minden helyiséget – amelyek szóba jöhetnek, mint a hiányzó személy tartózkodási helye – át kell vizsgálni. Ehhez önkéntes jelentkezés alapján kell személyeket kiválasztani.

Egy személy soha nem vizsgálhat át helyiséget. Legalább kétfős csoportok szervezhetők, amiből egy személy a helyiségek átvizsgálását végzi, a másik pedig a folyosóról biztosítja. A kereső személy rosszulléte, vagy balesete esetén a biztosító személy azonnal kimenti.

Vigyázni kell: Ajtó kinyitása előtt a kilincs megérintésével ellenőrizni kell, hogy a helyiségbe a belépés lehetséges-e. Az ajtó kinyitásakor a friss levegő hatására szúróláng csaphat ki. Az ajtó mögé oldalra állva kell azt kinyitni. Kerülni kell a füst belélegzését. Vizes ruhát kell az arc elé fogni és minél mélyebbre kell hajolni.

A kimenekítés után, felderítést kell végezni a tűz – vagy káresemény – mértékének meghatározása miatt. A felderítésre is a hiányzó személy keresésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ezután lehet megkezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékek felhasználásával a tűz oltását és a vagyontárgyak mentését.

Amennyiben a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, az oltást és a mentést haladéktalanul abba kell hagyni.

Az oltással, mentéssel egyidejűleg egy személy a villamos kapcsoló szekrényben áramtalanítsa az épületet, egy pedig zárja el a bejövő gázcsapot, a mellékelt rajzok szerint.

Az elsősegélynyújtásra kijelölt személy vigye magával az elsősegélydobozt és lásson hozzá a sérültek ellátásához. Súlyosabb sérültek, vagy tömeges sérülés esetén azonnal értesíteni kell a mentőket a 104-es, vagy 112-es telefonszámon.

A helyszínre érkező tűzoltóegység parancsnokát tájékoztatni kell a kialakult helyzetről és a megtett, (illetve meg nem tett) intézkedésekről:

- ✓ személyek kimenekítése megtörtént-e
- ✓ az épület áramtalanítása megtörtént-e
- ✓ az épületbe bemenő gázvezeték el van-e zárva
- ✓ található-e az épületben gázpalack, ha igen hol (bármilyen és bármekkora)
- ✓ található-e az épületben robbanásveszélyes folyadék, ha igen hol
- ✓ van-e az épületen napelem elhelyezve, ha igen hol lehet áramtalanítani

A tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás-vezető tűzoltó utasításait kell végrehajtani! Az épületbe visszamenni kizárólag a tűzoltás-vezető tűzoltó engedélyével szabad!

TŰZRIADÓ TERV

FESTETICS PALOTA

Ha az intézmény területén bárhol káresemény, vagy veszélyhelyzet keletkezik, (tűz, robbanás, gázszivárgás) azt a legelső észlelőnek azonnal jelentenie kell!



- az észlelő személy hangos kiáltással értesítse a közelében tartózkodókat, amennyiben a tűzjelző nem jelez, a **piros színi tűz jelző** megnyomásával riasszon
- az észlelő személy, vagy az épületben tartózkodó bármely személy értesítse a tűzoltóságot a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon

Tűzjelzés módja:

 **105, vagy 112** 

A tűzjelzést leadó személy köteles a jelzésre használt mobiltelefont a tűzoltóság kiérkezéséig magánál tartani, a tűzoltóság által történt visszahívás esetén azt felvenni és szükség esetén további információkat adni.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem <i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
 104 
A tűzjelző neve és telefonszáma

Fontos, hogy a tűzjelzés pontos, mindenre kiterjedő legyen, mert ez könnyíti a tűzoltóság felkészülését, ugyanakkor a beavatkozás idejét nem késlelteti!

A Tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott, vagy önmagától kialudt tüzet is be kell jelenteni!

A tűzoltóság riasztása után az épület összes helyiségéből a bent lévőket az épület elhagyására kell felszólítani. A menekítést a mellékelt rajzok szerint kell végrehajtani.

A riasztást követően – amennyiben nem tartózkodik az épületben – értesíteni kell az intézmény főigazgatóját:

Prof. Míszlivetz Ferenc



és a tűzvédelmi megbízottat:

Zsigmond Balázs



Fontos, hogy a menekítés a körülményekhez képest rendezetten, szervezeten történjen, mert a pánik akadályozza a kiürítés balesetmentes lebonyolítását.

A kimenekített személyeknél azonnal létszámellenőrzést kell végezni. Amennyiben a létszámellenőrzéskor nem állapítható meg egyértelműen, hogy nem maradt az épületben senki, lehetőség szerint minden helyiséget – amelyek szóba jöhetnek, mint a hiányzó személy tartózkodási helye – át kell vizsgálni. Ehhez önkéntes jelentkezés alapján kell személyeket kiválasztani.

Egy személy soha nem vizsgálhat át helyiséget. Legalább kétfős csoportok szervezhetők, amiből egy személy a helyiségek átvizsgálását végzi, a másik pedig a folyosóról biztosítja. A kereső személy rosszullete, vagy balesete esetén a biztosító személy azonnal kimenti.

Vigyázni kell: Ajtó kinyitása előtt a kilincs megérintésével ellenőrizni kell, hogy a helyiségbe a belépés lehetséges-e. Az ajtó kinyitáskor a friss levegő hatására szúróláng csaphat ki. Az ajtó mögé oldalra állva kell azt kinyitni. Kerülni kell a füst belélegzését. Vizes ruhát kell az arc elé fogni és minél mélyebbre kell hajolni.

A kimenekítés után, felderítést kell végezni a tűz – vagy káresemény – mértékének meghatározása miatt. A felderítésre is a hiányzó személy keresésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ezután lehet megkezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékek felhasználásával a tűz oltását és a vagyontárgyak mentését.

Amennyiben a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, az oltást és a mentést haladéktalanul abba kell hagyni.

Az oltással, mentéssel egyidejűleg egy személy a villamos kapcsoló szekrényben áramtalanítsa az épületet, egy pedig zárja el a bejövő gázcsapot, a mellékelt rajzok szerint.

Az elsősegélynyújtásra kijelölt személy vigye magával az elsősegélydobozt és lásson hozzá a sérültek ellátásához. Súlyosabb sérültek, vagy tömeges sérülés esetén azonnal értesíteni kell a mentőket a 104-es, vagy 112-es telefonszámon.

A helyszínre érkező tűzoltóegység parancsnokát tájékoztatni kell a kialakult helyzetről és a megtett, (illetve meg nem tett) intézkedésekről:

- ✓ személyek kimenekítése megtörtént-e
- ✓ az épület áramtalanítása megtörtént-e
- ✓ az épületbe bemenő gázvezeték el van-e zárva
- ✓ található-e az épületben gázpalack, ha igen hol (bármilyen és bármekkora)
- ✓ található-e az épületben robbanásveszélyes folyadék, ha igen hol
- ✓ van-e az épületen napelem elhelyezve, ha igen hol lehet áramtalanítani

A tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás-vezető tűzoltó utasításait kell végrehajtani! Az épületbe visszamenni kizárólag a tűzoltás-vezető tűzoltó engedélyével szabad!

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK ÍRÁSBELI MEGHATÁROZÁSA

Kiállító szervezet:.....

Sorszám:

A munkavégzés helye:.....

A munkavégzés ideje: 20.... év..... hó nap..... órától

20.... év.....hó.....nap.....óraig

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység fajtája*:

Hegesztés, Lángvágás, Melegítés, Szikraképződéssel járó tevékenység, Egyéb:.....

Található-e éghető anyag vagy robbanásveszélyes gáz/folyadék a tevékenység közelében*:

igen / nem

Ha igen, el lehet-e távolítani*: igen / nem

Ha el lehet, el kell-e távolítani*: igen / nem

Ha igen, akkor ezt a tevékenység környezetéből.....méteren belül kell megtenni.

Ha nem, akkor milyen módon kell védeni a tevékenység környezetét*:

Környezet elhatárolásával, Figyelmeztető jelzések kihelyezésével, Tűzoltó készülékkel, Tűzcsapról szerelt sugárral, Vizes takaróval, Egyéb módon:

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:

TÍPUS, FAJTA	TELJESÍTMÉNY, TÖLTET	db

A tevékenység felügyeletét az intézmény részéről biztosítani kell-e*:

Igen, 1 fővel / Igen, 2 fővel / Egyéb módon:..... / nem

A munkát végzők:

NEVE	BEOSZTÁSA	TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY SZÁMA

A felügyeletet ellátók:.....

Munkavégzés után szükséges-e a terület felügyelete*: igen / nem

Ha igen, akkor legalább.....órán keresztül.

A vonatkozó jogszabályok, valamint a 20....évhónapján megtartott helyszíni szemle alapján az alapvető tűzvédelmi előírások mellett, az alábbi különleges előírások végrehajtásával, illetve betartásával lehet az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet elvégezni:

.....

....., 20.... év hó nap

.....
feltételeket meghatározó neve, beosztása

*: A megfelelő rész aláhúzendő

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

(Kitöltendő, ha a munkát külső vállalat végzi, engedélyezi.)

.....

....., 20.... év hó nap

.....

létesítmény vezetője, megbízottja

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, ismerem az elvégzendő munkát, és a betartandó óvintézkedéseket, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

.....

munkát végző aláírása

.....

munkát végző aláírása

A MUNKA BEFEJEZÉSÉT A LÉTESÍTMÉNY KÉPVISELŐJE FELÉ JELENTENI KELL!

A munka befejezésének ideje: 20.... évhónap óra

Tudomásul vettem:

.....

feltételeket meghatározó neve (aláírása)

Megbízólevél

_____ részére.

A Tűzvédelmi Szabályzat „Tűzvédelmi megbízottak” fejezetében foglaltak alapján megbízom a

_____ munkahely területén a

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTI

feladatok ellátásával.

/A megbízás tartalmát a négyzetekben meg kell jelölni./

Teljes körű tűzvédelmi megbízotti kinevezés az intézmény vezetőjének helyettesítése céljából.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység felügyelete.

Tűzvédelmi eszközök, berendezések javításának, karbantartásának felügyelete.

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során az intézmény képviselője.

Tűzvédelmi oktatás megtartása.

Tűzriadó gyakorlat megszervezése, lebonyolítása.

Az alábbi tűzvédelmi berendezések üzemben tartó általi ellenőrzésének elvégzése, dokumentálása:

- tűzoltó készülék
- fali tűzcsap
- beépített tűzjelző berendezés
- beépített tűzoltó berendezés
- tűz-és hibaátjelző
- tűzoltósági kulcsszéf
- tűzoltó felvonó
- evakuációs hangrendszer
- elektromos menekülési útirányjelző
- pánikzár
- tűz-gátló nyílászáró
- hő-és füstelvezető

Egyéb: _____

A megbízás időtartama: visszavonásig / _____ -tól, _____ -ig.

Kelt: _____ 20____. _____.

főigazgató

A szabályzat változásai

Kiadás, módosítás időpontja	Módosítás indoka	Módosítást végezte
2017. február 01.	tűzvédelmi szolgáltató változása	Virág Tibor
2021. január 4.	jogszabályváltozás, tűzvédelmi helyzet változása	Virág Tibor
2022. június 12.	jogszabályváltozás	Virág Tibor
2023. április 21.	új létesítmény üzemeltetése	Virág Tibor

FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KÖZSEG

	A		B		C		D	
	érintett műszaki megoldás	üzemeltető ellenőrzés	időszakos felülvizsgálat	karbantartás	ciklusidő	időszakos felülvizsgálat	ciklusidő	karbantartás
1								
2								
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény	nincs követelmény	6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap) 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaaátjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	@vakációs hangrendszer	minden rendezvény előtt, de legalább 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	biztonsági viliágítás, kívülről, vagy belülről megvilágított biztonsági jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13	pánikzár, vészkijarati zár, vészkijarati biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	tűzoltó lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15	tűzoltó mozgó elemet tartalmazó tűzoltó zároelemek	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló

6.	füstelvezető, léggótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	füstelszívó, léggótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8.	hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10.	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11.	mobill füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12.	tűnyomáson füstmentes lépcsőház, tűnyomáson előtér légejtető rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatbavétel előtt illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-
13.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

